



Gree GWH12ACC-K6DNA1F Comfort X split klíma

1.

KÜLTÉRI EGYSÉG

HŰTÉSI TELJESÍTMÉNY: 3,51 kW

FŰTÉSI TELJESÍTMÉNY: 3,81 kW

TELJES FELVÉTEL HŰTŐ: 962 W

TELJES FELVÉTEL FŰTŐ: 953 W

SEER/SCOP 7,1/4,1

KÜLTÉRI MÉRETEI: 732 X 555 X 330 mm

KÜLTÉRI TALPMÉRET / LÁBTÁVOLSÁG: 512,5 mm

KÜLTÉRI ZAJSZINT: 52 dB(A)

KÜLTÉRI SÚLY: 24,5 kg

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS: 230 V, 1 fázis, 50 Hz

MAX ÁRAMFELVÉTEL: 6,9 A

CSÖVEZÉSI TÁVOLSÁG: 15m

MAXIMUM MAGASSÁG KÜLÖNBSÉG: 10 m

HŰTŐKÖZEG TÍPUSA: R32

CSŐMÉRETEK: 6/10mm

MŰKÖDÉSI TARTOMÁNY(HŰTÉS) -15..+50 °C

MŰKÖDÉSI TARTOMÁNY(FŰTÉS)-25..+30 °C

BELTÉRI EGYSÉG

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS: 230V, 1 fázis, 50 Hz

CSŐMÉRETEK: 6/10mm

Zajszint: 25-42 dB(A)

BELTÉRI SZÉLESSÉGE: 889 mm

BELTÉRI MAGASSÁGA: 294 mm

BELTÉRI MÉLYSÉGE: 212 mm

BELTÉRI SÚLYA: 11 kg

Jelmagyarázat:

— GAS — GAS — GAS —
Φ6/10
Cu

Hűtőközeg csőpár

gáz/folyadék vezeték méret
vegyszeres rézcső

A mélyhűtött klímatechnikai vezetékek
szigetelése:

-Épületen kívül és padlástérben: 19mm zártcellás

-Épületen belül: 13mm zártcellás

Tervező:

VASSCOGENPLAN KFT.

4220 Hajdúböszörmény, Táncsics Mihály krt. 56.

Tel: +36/30/356-71-81



VASSCOGENPLAN KFT.
www.vasscogenplan.com

Megrendelő: Bocskai István Református Oktatási Központ - Óvoda, Ált. Isk., Gimnázium, Technikum, Szakgimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

Értesítési cím: 2314 Halásztelek, Rákóczi út 17.

Építés helye: Iskola tetőtér beépítése 2314 Halásztelek, Hrsz.: 1217/43

Rajz megnevezése: Hűtés szerelés függőleges csőterv

Méretarány:	Rajzlap méret:	Rajzszám:	Módosítás:	Tervtípus:	Dátum:
M1:50	600x297	GH-100	-	Kiviteli	2022.07.
Tervező:			Munkatárs:		
Vass László G-09-0930					